

安全评价报告信息公开表

项目概况	项目名称	中海石油（中国）有限公司天津分公司秦皇岛 32-6、曹妃甸 11-1 油田群岸电应用工程-乐亭 220kV 输电项目安全预评价报告		
	项目地址	河北省唐山市乐亭经济开发区		
	项目所属行业	电力 D4420	评价类型	预评价
	项目简介	中海石油（中国）有限公司是由中国海洋石油总公司控股的中国海洋石油有限公司下属的一家境内分公司。中海石油（中国）有限公司天津分公司是中国海洋石油有限公司下属的一家境内分公司，主要负责渤海海域石油天然气资源勘探开发生产。 项目拟在河北省唐山市乐亭经济开发区，建设内容包括陆上开关站和配套线路工程。开关站主要建构筑物有 220kV GIS 室、高压并联电抗器（室外装置）、柴油机房、集控中心、消防泵房、消防水池、化粪池、事故油池、避雷针等建（构）筑物及绿化设施。 配套线路工程包括新建电缆排管自临港 220kV 变电站至乐亭 220kV 开关站，电缆排管长度约 0.6km；乐亭 220kV 开关站（待建）至乐亭海缆登陆点，电缆排管长度约 4km。		
评价机构及项目组情况	评价机构	中海油天津化工研究设计院有限公司		
	机构资质证书号	APJ-(津)-016	资质有效期至	2025.1.20
	项目组组长	赵家程	1800000000100014	电气自动化
	项目组成员	高鹏	0800000000206900	化工
		杨洋	1700000000100025	安全
		卜凡	1800000000100016	安全
	技术负责人	李洁	过程控制负责人	王璐璐
评价现场	报告编制人	赵家程、高鹏、杨洋、卜凡	报告审核人	曹颖
	现场勘验人员	赵家程、卜凡		
	现场勘验时间	2020.3.16 2020.4.22	现场勘验图像	(查看照片)
评价结论	通过安全预评价，评价小组认为该项目可研报告拟采取的安全措施符合法律法规、标准规范要求，设计单位和建设单位在下一步设计和施工中应落实可研报告安全设计，严格遵守国家相关法律法规、标准规范要求，并参考本评价报告所提出的安全对策措施对项目的安全条件进行补充完善。本项目在投入运行之前，建设单位应编制详尽的运行管理方案，制定相应的安全管理制度、安全操作规程及应急预案，在运行过程中强化安全管理，在满足上述条件的基础上，本项目风险程度可接受，本项目具备安全条件。			
报告签发	报告签发人：	庞建军	签发时间	2020.8.27